

MEZ-Certificat

Par ce document, nous approuvons la société


SAVETO
18 rue de Bailleul
59190 Staple
France



et certifions que le réseau de test rectangulaire et circulaire aux dimensions :

Rectangulaires 500 x 500 mm

Circulaires diamètres 400, 315 et 250 mm



soit une surface de 21,7 m²,

selon les normes dédiées aux conduits de ventilation rectangulaires NF EN 1507 et circulaires NF EN 12237,

a atteint la Classe d'Étanchéité C.

Date de test :


25.03.2014

Examineur :

Sébastien Girard

11.04.2014

Date et signature de l'examineur



meztechnik
AIR SYSTEM PRODUCTS